



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εργοδότης

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Έργο

“ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΥΠΟΔΟΜΕΣ”

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

A.T. :1

Άρθρο : ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών ήτοι απόξεσις και καθαρισμός διά ψήκτρας και σφυριδοπάνουμια στρώσις ελαιοχρώματος μινίου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος εκτελούμενοι ως εν 7081 ορίζεται.

(1 m²)

25,54

(Ολογράφως): είκοσι πέντε και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. :2

Άρθρο : ΑΤΗ Ν\8036.3

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επίτοπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

(1 m)

N\8036. 3 Διαμέτρου 1 ins

13,00

(Ολογράφως): δέκα τρία

A.T. :3

Άρθρο : ΑΤΗ Ν\8036.4

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επίτοπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

(1 m)

N\8036.4 Διαμέτρου 1 1/4 ins

16,00

(Ολογράφως): δέκα έξη

A.T. :4

Άρθρο : ΑΤΗ Ν\8036.5

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επίτοπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

(1 m)
N\8036.5 Διαμέτρου 1 1/2 ins

18,00

(Ολογράφως): δέκα οκτώ

A.T. :5

Άρθρο : ATHE N\8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins
Κωδικός αναθεώρησης: H\AM 5 100%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επίτόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

(1 m)
N\8036. 6 Διαμέτρου 2 ins

21,00

(Ολογράφως): είκοσι ένα

A.T. :6

Άρθρο : ATHE N\8036.7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης: H\AM 5 100%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επίτόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

(1 m)
N\8036. 7 Διαμέτρου 2 1/2 ins

28,00

(Ολογράφως): είκοσι οκτώ

A.T. :7

Άρθρο : ATHE N\8036.8 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins
Κωδικός αναθεώρησης: H\AM 5 100%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επίτόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

(1 m)
N\8036. 8 Διαμέτρου 3 ins

34,00

(Ολογράφως): τριάντα τέσσερα

A.T. :8

Άρθρο : ATHE N\8036.9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins
Κωδικός αναθεώρησης: H\AM 5 100%

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

(1 m)

N\8036. 9 Διαμέτρου 4 ins

45,00

(Ολογράφως): **σαράντα πέντε**

A.T. :9

Άρθρο : ATHE N\8036.10 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 5 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήναςγαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επίτόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως

(1 m)

N\8036. 10 Διαμέτρου 5 ins

65,00

(Ολογράφως): **εξήντα πέντε**

A.T. :10

Άρθρο : ATHE N\8040.2 Χαλκοσωλήνας εύκαμπτος μονοσωληνίου με μόνωση armafleflex διαμέτρου Φ16, με μόνωση armafleflex 6mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας εύκαμπτος μονοσωληνίου με μόνωση armafleflex διαμέτρου Φ16, με μόνωση armafleflex 6mm τοποθετημένος πλήρως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως και τα υλικά στηρίξεως συγκολλήσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως και δοκιμές πιέσεως και λειτουργίας

(1 m)

N\8040.2 Διαμέτρου 16 mm

10,00

(Ολογράφως): **δέκα**

A.T. :11

Άρθρο : ATHE 8041.5.2 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας πάχουςτοιχώματος 1,00 mm τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδήχαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

8041. 5. 2 Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm

10,00

(Ολογράφως): **δέκα**

A.T. :12

Άρθρο : ATHE 8041.6.2 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας πάχουςτοιχώματος 1,00 mm τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδήχαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)

8041. 6. 2 Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm

12,00

(Ολογράφως): δώδεκα

A.T. :13

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.7.2 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας πάχουςτοιχώματος 1,00 mm τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδήχαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)

8041. 7. 2 Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm

14,00

(Ολογράφως): δέκα τέσσερα

A.T. :14

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.8.2 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 1,50 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας πάχουςτοιχώματος 1,50 mm τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδήχαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)

8041. 8. 2 Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm

18,00

(Ολογράφως): δέκα οκτώ

A.T. :15

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.9.2 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώματος 1,50 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνας πάχουςτοιχώματος 1,50 mm τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδήχαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως
(1 m)

8041. 9. 2 Εξωτ. Διαμέτρου 35 mm

22,00

(Ολογράφως): είκοσι δύο

A.T. :16

Άρθρο: ATHE 8042.3.2

**Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm
διαμέτρου Φ 40 mm**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 6 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

8042. 3 Πιέσεως 6 atm

8042. 3. 2 Διαμέτρου 40 mm

8,00

(Ολογράφως): οκτώ

A.T. :17

Άρθρο: ATHE 8042.3.3

**Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm
διαμέτρου Φ 50 mm**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 6 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

8042. 3 Πιέσεως 6 atm

8042. 3. 3 Διαμέτρου 50 mm

10,00

(Ολογράφως): δέκα

A.T. :18

Άρθρο: ATHE 8042.3.4

**Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 6 atm
διαμέτρου Φ 63 mm**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 6 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

8042. 3 Πιέσεως 6 atm

8042. 3. 4 Διαμέτρου 63 mm

12,00

(Ολογράφως): δώδεκα

A.T. :19

Άρθρο: ATHE 8042.3.7

**Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 6 atm
διαμέτρου Φ 100 mm**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως λειτουργίας για 20 C 6 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

8042. 3 Πίεσεως 6 atm

8042. 3. 7 Διαμέτρου 100 mm

15,00

(Ολογράφως): δέκα πέντε

A.T. :20

Άρθρο: ATHE 8042.3.9

**Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 6 atm
διαμέτρου Φ 125 mm**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως λειτουργίας για 20 C 6 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

8042. 3 Πίεσεως 6 atm

8042. 3. 9 Διαμέτρου 125 mm

18,00

(Ολογράφως): δέκα οκτώ

A.T. :21

Άρθρο: ATHE N\8054.1

Σωληνοστόμιο, ακροστόμιο καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 75 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σωληνοστόμιο, ακροστόμιο καθαρισμού πλαστικό, πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ)

N\8054. 1 Διαμέτρου 75 mm

25,00

(Ολογράφως): είκοσι πέντε

A.T. :22

Άρθρο: ATHE N\8054.2

Σωληνοστόμιο, ακροστόμιο καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Σωληνοστόμιο, ακροστόμιο καθαρισμού πλαστικό, πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ)

N\8054. 2 Διαμέτρου 100 mm

30,00

(Ολογράφως): τριάντα

A.T. :23

Αρθρο: ATHE N8046.1

Σιφώνι δαπέδου κλειστό διαμέτρου Φ 10 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, κλειστό με τάπα, εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος (κολυμπητό), πλήρως τοποθετημένο

(1 τεμ)

N8046. 1 Διαμέτρου 10 cm

50,00

(Ολογράφως): πενήντα

A.T. :24

Αρθρο: ATHE N\8102.1

Βαλβίδα διακοπής σφαιρική (ball valve) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα διακοπής σφαιρική (ball valve) ορειχάλκινη, συνδεόμενη με σπείρωμα ή φλάντζες με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

N\8102. 1 Διαμέτρου 1/2 ins

14,00

(Ολογράφως): δέκα τέσσερα

A.T. :25

Αρθρο: ATHE N\8102.2

Βαλβίδα διακοπής σφαιρική (ball valve) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα διακοπής σφαιρική (ball valve) ορειχάλκινη, συνδεόμενη με σπείρωμα ή φλάντζες με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

N\8102. 2 Διαμέτρου 3/4 ins

16,00

(Ολογράφως): δέκα έξι

A.T. :26

Αρθρο: ATHE N\8102.3

Βαλβίδα διακοπής σφαιρική (ball valve) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα διακοπής σφαιρική (ball valve) ορειχάλκινη, συνδεόμενη με σπείρωμα ή φλάντζες με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

N\8102. 3 Διαμέτρου 1,0 ins

18

(Ολογράφως): δέκα οκτώ

A.T. :27

Αρθρο: ATHE N\8102.4

Βαλβίδα διακοπής σφαιρική (ball valve) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα διακοπής σφαιρική (ball valve) ορειχάλκινη, συνδεόμενη με σπείρωμα ή φλάντζες με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)
N\8102. 4 Διαμέτρου 1 1/4 ins

26

(Ολογράφως): είκοσι έξη

A.T. :28

Άρθρο : ATHE 8115.1 Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%

Κρουνός ορειχάλκινος κωνικός, ρυθμιστικός ή εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)
8115. 1 Διαμέτρου 1/2 ins

15,00

(Ολογράφως): δέκα πέντε

A.T. :29

Άρθρο : ATHE N\8141.1.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)
N\8141. 1 νιπτήρα επίτοιχος 0
N\8141. 1. 2 Διαμέτρου 1/2 ins

60,00

(Ολογράφως): εξήντα

A.T. :30

Άρθρο : ATHE N\8143 Τοποθέτηση νεροχύτη, χωρίς την προμήθεια αυτού
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Τοποθέτηση νεροχύτη χωρίς την προμήθεια αυτού, δηλαδή τοποθέτηση και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)
N\8143 τοποθέτηση νεροχύτη

80,00

(Ολογράφως): ογδόντα

A.T. :31

Άρθρο : ATHE N\8146 Τοποθέτηση καταιονιστήρα(ντουζ), χωρίς την προμήθεια αυτού
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 16 100%

Τοποθέτηση καταιονιστήρα χωρίς την προμήθεια αυτού, δηλαδή τοποθέτηση και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)
N\8146 τοποθέτηση καταιονιστήρα

100,00

(Ολογράφως): εκατό

A.T. :32

Άρθρο: ATHE N18151.2

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

N\8151.2 χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του

200,00

(Ολογράφως): διακόσια

A.T. :33

Άρθρο: ATHE N18160.1

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πόμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

N\8160. 1 Διαστ. 40 X 50 cm

150,00

(Ολογράφως): εκατόν πενήντα

A.T. :34

Άρθρο: ATHE N18201.1.2

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη

(1 τεμ)

N\8201.1. 2 Γομώσεως 6 kg

30,00

(Ολογράφως): τριάντα

A.T. :35

Άρθρο: ATHE N18204.1

Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή ενός αυλού με καννάβινο σωλήνα 20 m και με ή χωρίς θέση φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με τηνεργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

N\8204.1 Με ένα πυροσβεστικό κρουνό πυροσβεστική βάνα

200,00

(Ολογράφως): διακόσια

A.T. :36

Άρθρο : ATHE N\8208.1.1 Κεφαλή καταιονισμού Sprinkler απλού τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Κεφαλή καταιονισμού Sprinkler, πλήρης, δηλαδή η κεφαλή, με τα υλικά και μικροϋλικά, επί τόπου με την εργασία στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως (1 τεμ)

N\8208.1. 1 απλού τύπου

10,00

(Ολογράφως): δέκα

A.T. :37

Άρθρο : ATHE N\8232.1 Πυροσβεστικός σταθμός απλός

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστικός σταθμός μέσων και εργαλείων πλήρης δηλαδή το μεταλλικό κιβώτιο από λαμαρίνα DKP, με όλα τα απαραίτητα εργαλεία σύμφωνα με τους κανονισμούς πυροπροστασίας απλός ή ενισχυμένος, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη

(1 τεμ)

N\8232. 1 απλός

250,00

(Ολογράφως): διακόσια πενήντα

A.T. :38

Άρθρο : ATHE N\8232.2 Πυροσβεστικός σταθμός ενισχυμένος

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστικός σταθμός μέσων και εργαλείων πλήρης δηλαδή το μεταλλικό κιβώτιο από λαμαρίνα DKP, με όλα τα απαραίτητα εργαλεία σύμφωνα με τους κανονισμούς πυροπροστασίας απλός ή ενισχυμένος, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη

(1 τεμ)

N\8232.2 ενισχυμένος

400,00

(Ολογράφως): τετρακόσια

A.T. :39

Άρθρο : ATHE N\8537.1 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 100%

Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Αμερικάνικους κανονισμούς. Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταύ, Sκλπ)οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα και τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως

(1 kg)

4,00

(Ολογράφως): τέσσερα

A.T. :40

Άρθρο : ATHE N18537.3.5 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής ονομ. διαμέτρου 100 mm

Κωδικός αναθεώρησης: HΛM 35 100%

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

N\8537.3. 5 Ονομαστικής διαμέτρου 100 mm

6,00

(Ολογράφως): έξι

A.T. :41

Άρθρο : ATHE N18537.3.9 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής ονομ. διαμέτρου 150 mm

Κωδικός αναθεώρησης: HΛM 35 100%

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

8537.3. 9 Ονομαστικής διαμέτρου 150 mm

8,00

(Ολογράφως): οκτώ

A.T. :42

Άρθρο : ATHE N18537.3.12 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής ονομ. διαμέτρου 200 mm

Κωδικός αναθεώρησης: HΛM 35 100%

Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

N\8537.3. 12 Ονομαστικής διαμέτρου 200 mm

10,00

(Ολογράφως): δέκα

A.T. :43

Άρθρο : ATHE A18538.4.2 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών εξωτερικά με FREELEN πάχους 10 mm

Κωδικός αναθεώρησης: HΛM 40 100%

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών εξωτερικά με FREELEN, το οποίο επικολλάται επί του αεραγωγού με ειδική ταινία, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως της μονώσεως και η απαιτούμενη εργασία πλήρους τοποθετήσεως (τεχνική προδιαγραφή KA07).

(1 m² για επιφάνειες)

A\8538.4. 2 Πάχος παπλώματος 10 mm

10,00

(Ολογράφως): δέκα

A.T. :44

Άρθρο: ATHE N\8559.1 Στοιχείο επαναθέρμανσης έως 1 KW

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 100%

Στοιχείο επαναθέρμανσης ηλεκτρικό, σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή, πλήρες, δηλ. προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία πλήρους τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. (1 τεμ.)

N\8559.1 στοιχείο επαναθέρμανσης έως 1KW

200,00

(Ολογράφως): διακόσια

A.T. :45

Άρθρο: ATHE N\8559.3 Στοιχείο επαναθέρμανσης έως 3 KW

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 100%

Στοιχείο επαναθέρμανσης ηλεκτρικό, σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή, πλήρες, δηλ. προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά και η εργασία πλήρους τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. (1 τεμ.)

N\8559.3 στοιχείο επαναθέρμανσης έως 3KW

300,00

(Ολογράφως): διακόσια

A.T. :46

Άρθρο: ATHE N\8565.1 FIRE DAMPER επιφάνειας 0,015 έως 0,07 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

FIRE DAMPER κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή το FIRE DAMPER, τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία (1 τεμ.)

N\8565. 1 FIRE DAMPER επιφανείας 0,015 έως 0,07 m2

250,00

(Ολογράφως): διακόσια πενήντα

A.T. :47

Άρθρο: ATHE N\8565.2 FIRE DAMPER επιφάνειας 0,07 έως 0,10 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

FIRE DAMPER κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή το FIRE DAMPER, τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία (1 τεμ.)

N\8565. 2 FIRE DAMPER επιφανείας 0,07 έως 0,10 m2

300,00

(Ολογράφως): τριακόσια

A.T. :48

Άρθρο : ATHE N\8565.6 FIRE DAMPER επιφάνειας 0,26 έως 0,35 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

FIRE DAMPER κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή το FIRE DAMPER, τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία (1 τεμ.)

N\8565. 5 FIRE DAMPER επιφάνειας 0,26 έως 0,35 m2

400,00

(Ολογράφως): τετρακόσια

A.T. :49

Άρθρο : ATHE N\8565.6 FIRE DAMPER επιφάνειας 0,36 έως 0,45 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

FIRE DAMPER κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή το FIRE DAMPER, τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία (1 τεμ.)

N\8565. 6 FIRE DAMPER επιφάνειας 0,36 έως 0,45 m2

450,00

(Ολογράφως): τετρακόσια πενήντα

A.T. :50

Άρθρο : ATHE N\8565.7 FIRE DAMPER επιφάνειας 0,46 έως 0,60 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

FIRE DAMPER κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή το FIRE DAMPER, τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία (1 τεμ.)

N\8565. 7 FIRE DAMPER επιφάνειας 0,46 έως 0,60 m2

500,00

(Ολογράφως): πεντακόσια

A.T. :51

Άρθρο : ATHE N\8565.8 FIRE DAMPER επιφάνειας 0,60 έως 0,80 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

FIRE DAMPER κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή το FIRE DAMPER, τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία (1 τεμ.)

N\8565. 8 FIRE DAMPER επιφάνειας 0,60 έως 0,80 m2

550,00

(Ολογράφως): πεντακόσια πενήντα

A.T. : 52

Άρθρο : ATHE N\8565.11 FIRE DAMPER επιφάνειας 1,30 έως 1,60 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

FIRE DAMPER κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή το FIRE DAMPER, τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία
(1 τεμ.)

N\8565. 11 FIRE DAMPER επιφάνειας 1,30 έως 1,60 m2

800,00

(Ολογράφως): οκτακόσια

A.T. : 53

Άρθρο : ATHE N\8566.3 DAMPER ρύθμισης παροχής αέρα επιφάνειας από 0.15 έως 0.25 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

DAMPER ρύθμισης παροχής αέρα, χειροκίνητο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή το DAMPER, τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία
(1 τεμ)

N\8566. 3 DAMPER ρύθμισης παροχής αέρα επιφάνειας από 0.15 έως 0.25 m2

140,00

(Ολογράφως): εκατόν σαράντα

A.T. : 54

Άρθρο : ATHE N\8566.4 DAMPER ρύθμισης παροχής αέρα επιφάνειας από 0.26 έως 0.35 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

DAMPER ρύθμισης παροχής αέρα, χειροκίνητο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή το DAMPER, τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία
(1 τεμ)

N\8566. 4 DAMPER ρύθμισης παροχής αέρα επιφάνειας από 0.26 έως 0.35 m2

200,00

(Ολογράφως): διακόσια

A.T. : 55

Άρθρο : ATHE N\8566.5 DAMPER ρύθμισης παροχής αέρα επιφάνειας από 0.36 έως 0.45 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

DAMPER ρύθμισης παροχής αέρα, χειροκίνητο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή το DAMPER, τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία
(1 τεμ)

N\8566. 5 DAMPER ρύθμισης παροχής αέρα επιφανείας από 0.36 έως 0.45 m2

400,00

(Ολογράφως): τετρακόσια

A.T. :56

Άρθρο: ATHE N\8566.6 DAMPER ρύθμισης παροχής αέρα επιφανείας από 0.46 έως 0.6 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

DAMPER ρύθμισης παροχής αέρα, χειροκίνητο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή το DAMPER, τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

N\8566. 6 DAMPER ρύθμισης παροχής αέρα επιφανείας από 0.46 έως 0.6 m2

450,00

(Ολογράφως): τετρακόσια πενήντα

A.T. :57

Άρθρο: ATHE N\8567.1 DAMPER βαρύτητας επιφανείας από 0.01 έως 0.035 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

DAMPER βαρύτητας κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή το DAMPER, τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

8567. 1 DAMPER βαρύτητας επιφανείας 0.01 έως 0.035 m2

40,00

(Ολογράφως): σαράντα

A.T. :58

Άρθρο: ATHE N\8567.2 DAMPER βαρύτητας επιφανείας από 0.035 έως 0.09 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

DAMPER βαρύτητας κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή το DAMPER, τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

8567. 2 DAMPER βαρύτητας επιφανείας 0.035 έως 0.09 m2

100,00

(Ολογράφως): εκατό

A.T. :59

Άρθρο: ATHE N\8567.4 DAMPER βαρύτητας επιφανείας από 0.15 έως 0.25 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

DAMPER βαρύτητας κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή το DAMPER, τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

8567. 4 DAMPER βαρύτητας επιφανείας 0.15 έως 0.25 m2

120,00

(Ολογράφως): εκατόν είκοσι

A.T. :60

Άρθρο : ATHE N18567.6 DAMPER βαρύτητας επιφανείας από 0.36 έως 0.50 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

DAMPER βαρύτητας κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή το DAMPER,τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία
(1 τεμ)

8567. 6 DAMPER βαρύτητας επιφανείας 0.36 έως 0.50 m2

180,00

(Ολογράφως): εκατόν ογδόντα

A.T. :61

Άρθρο : ATHE N18567.7 DAMPER βαρύτητας επιφανείας από 0.50 έως 0.70 m2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36 100%

DAMPER βαρύτητας κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς, δηλαδή το DAMPER,τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία
(1 τεμ)

8567. 7 DAMPER βαρύτητας επιφανείας 0.50 έως 0.70 m2

250,00

(Ολογράφως): διακόσια πενήντα

A.T. :62

Άρθρο : ATHE A18643.1.8 Αισθητήριο αναλογικό διακόπτης ροής

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Αισθητήριο αναλογικό (διακόπτης ροής) για εγκατάσταση σε σωλήνα με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ)

A\8643.1.8 διακόπτης ροής

200,00

(Ολογράφως): διακόσια

A.T. :63

Άρθρο : ATHE A18691.9 Θερμική μόνωση σωλήνων ζεστού νερού χρήσης τύπου Armaflex διαμέτρου Φ18-Φ28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων ζεστού νερού χρήσης, από σωλήνες εύκαμπτου συνθετικού υλικού (τύπου ARMAFLEX), πλήρης με την εργασία τοποθέτησης, σύμφωνα με τις

προδιαγραφές (τεχνική προδιαγραφή ΥΑ03)
(1 m)
A\8691. 9 Διαμέτρου σωλήνων Φ18-Φ28

5,00

(Ολογράφως): πέντε

A.T. :64

Άρθρο: ATHE A18691.10 Θερμική μόνωση σωλήνων ζεστού νερού χρήσης τύπου Armaflex
διαμέτρου Φ35-Φ42
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική μόνωση σωλήνων ζεστού νερού χρήσης, από σωλήνες εύκαμπτου συνθετικού
υλικού (τύπου ARMAFLEX), πλήρης με την εργασία τοποθέτησης, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές (τεχνική προδιαγραφή ΥΑ03)
(1 m)
A\8691. 10 Διαμέτρου σωλήνων Φ35-Φ42

7,00

(Ολογράφως): επτά

A.T. :65

Άρθρο: ATHE N18766.2.1 Καλώδιο τύπου NYM Διπολικό Διατομής 2 X 1,5mm²
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου NYM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά
στηρίγματα αναλογίας εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθέτησεως, διαμορφώσεως
και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και
πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)
N\8766. 2 διπολικό
N\8766. 2. 1 Διατομής: 2 X 1,5 mm²

3,00

(Ολογράφως): τρία

A.T. :66

Άρθρο: ATHE N18777.1.3 Καλώδιο τύπου LiYCY 2(TP) αγωγών διατομής 1,5 mm²
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Καλώδιο τύπου LiYCY(TP), εύκαμπτο, συνεστραμένων ζευγών με μπλεντάζ χαλκού ορατό ή
εντοιχισμένο ή εναέριο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών
(κολλάρα, κοχλίες, γύψος, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά κάθε φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησεως
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως (1 m)

N8777. 1 2 αγωγών
N8777. 1. 3 Διατομής 2X1,5 mm²

4,00

(Ολογράφως): τέσσερα

A.T. :67

Άρθρο : ATHE N18966.3

Πυρανιχνευτής καπνού σημειακής αναγνώρισης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Πυρανιχνευτής, μετά βάσεως, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικρουλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

N\8966. 3 καπνού σημειακής αναγνώρισης

50,00

(Ολογράφως): πενήντα

A.T. :68

Άρθρο : ATHE N18966.4

Πυρανιχνευτής θερμοδιαφορικός σημειακής αναγνώρισης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Πυρανιχνευτής, μετά βάσεως, πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικρουλικών εγκαταστάσεως δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικρουλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

N\8966. 4 θερμοδιαφορικός σημειακής αναγνώρισης

50,00

(Ολογράφως): πενήντα

A.T. :69

Άρθρο : ATHE N18967

Κομβίο συναγερμού σημειακής αναγνώρισης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Κομβίο συναγερμού σημειακής αναγνώρισης δηλαδή, προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση .

(1 τεμ)

50,00

(Ολογράφως): πενήντα

A.T. :70

Άρθρο : ATHE N18968.1

Μονάδα συναγερμού εσωτερική τύπου σειρήνας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Μονάδα συναγερμού εσωτερικού χώρου δηλαδή, προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 τεμ)

N\8968. 1 τύπου σειρήνας

51,00

(Ολογράφως): πενήντα ένα

A.T. :71

Άρθρο : ATHE K18970.2

Φωτιστικό ασφαλείας με δύο προβολείς 21W, συνδεδεμένο στο σύστημα μπαταριών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Φωτιστικό ασφαλείας με δύο προβολείς 21W, συνδεδεμένο στο σύστημα μπαταριών,

πλήρες δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία .

(1 τεμ)

100,00

(Ολογράφως): εκατό

A.T. :72

Άρθρο : ATHE K18970.3

Φωτιστικό ασφαλείας με λαμπτήρα φθορισμού 8W, συνδεδεμένο στο σύστημα μπαταριών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Φωτιστικό ασφαλείας με ένα λαμπτήρα φθορισμού 8W, συνδεδεμένο στο σύστημα μπαταριών, πλήρες δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία .

(1 τεμ)

40,00

(Ολογράφως): σαράντα

A.T. :73

Άρθρο : ATHE N18971.2

Σημείο διευθυνσιοδότησης συστήματος πυρανίχνευσης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Σημείο διευθυνσιοδότησης συστήματος πυρανίχνευσης δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση στο διευθυνσιοδοτούμενο πίνακα πυρανίχνευσης και κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

70,00

(Ολογράφως): εβδομήντα

A.T. :74

Άρθρο : ATHE N8603.1

Συλλεκτοδιανομέας τοπικός ύδρευσης 2 αναχωρήσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Συλλεκτοδιανομέας δικτύου ευκάμπτων σωληνώσεων ύδρευσης, καυασκευασμένος απο σπονδυλωτά ορειχάλκινα τμήματα διαμέτρου 1 1/4", με τις σφαιρικές βάννες απομόνωσης κάθε κλάδου και με το μεταλλικό ερμάριο τοποθετησής του απο λαμαρίνα DKP, πλήρης εγκατεστημένος, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

N8603. 1 2 αναχωρήσεων

100,00

(Ολογράφως): εκατόν

A.T. :75

Άρθρο : ATHE N8603.2

Συλλεκτοδιανομέας τοπικός ύδρευσης 3 αναχωρήσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Συλλεκτοδιανομέας δικτύου ευκάμπτων σωληνώσεων ύδρευσης, καυασκευασμένος απο σπονδυλωτά ορειχάλκινα τμήματα διαμέτρου 1 1/4", με τις σφαιρικές βάννες απομόνωσης κάθε κλάδου και με το μεταλλικό ερμάριο τοποθετησής του απο λαμαρίνα DKP, πλήρης εγκατεστημένος, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς

τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
N8603. 2 3 αναχωρήσεων

130,00

(Ολογράφως): εκατόν τριάντα

A.T. :76

Άρθρο: ATHE N8603.4

Συλλεκτοδιανομέας τοπικός ύδρευσης 5 αναχωρήσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Συλλεκτοδιανομέας δικτύου ευκάμπτων σωληνώσεων ύδρευσης, καυασκευασμένος απο σπονδυλωτά ορειχάλκινα τμήματα διαμέτρου 1 1/4", με τις σφαιρικές βάννες απομόνωσης κάθε κλάδου και με το μεταλλικό ερμάριο τοποθετησής του απο λαμαρίνα DKP, πλήρης εγκατεστημένος, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

N8603. 4 5 αναχωρήσεων

200,00

(Ολογράφως): διακόσια

A.T. :77

Άρθρο: ATHE N8603.5

Συλλεκτοδιανομέας τοπικός ύδρευσης 6 αναχωρήσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Συλλεκτοδιανομέας δικτύου ευκάμπτων σωληνώσεων ύδρευσης, καυασκευασμένος απο σπονδυλωτά ορειχάλκινα τμήματα διαμέτρου 1 1/4", με τις σφαιρικές βάννες απομόνωσης κάθε κλάδου και με το μεταλλικό ερμάριο τοποθετησής του απο λαμαρίνα DKP, πλήρης εγκατεστημένος, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

N8603. 5 6 αναχωρήσεων

220,00

(Ολογράφως): διακόσια είκοσι

A.T. :78

Άρθρο: ATHE N8603.6

Συλλεκτοδιανομέας τοπικός ύδρευσης 7 αναχωρήσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%

Συλλεκτοδιανομέας δικτύου ευκάμπτων σωληνώσεων ύδρευσης, καυασκευασμένος απο σπονδυλωτά ορειχάλκινα τμήματα διαμέτρου 1 1/4", με τις σφαιρικές βάννες απομόνωσης κάθε κλάδου και με το μεταλλικό ερμάριο τοποθετησής του απο λαμαρίνα DKP, πλήρης εγκατεστημένος, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

N8603. 6 7 αναχωρήσεων

250,00

(Ολογράφως): διακόσια πενήντα

A.T. :79

Άρθρο: ATHE N\9247.1.5

Δίκτυο freon, μονάδων μεταβλητού όγκου ψυκτικού υγρού σύμφωνα με αντίστοιχα σχέδια

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33 100%

Δίκτυο freon μονάδων μεταβλητού όγκου ψυκτικού υγρού, πλήρες σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές και τη τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνει σωλήνες υγρού και αερίου ανεξαρτήτως διαμέτρου, καλώδιο αυτοματισμών τοποθετημένα με ενιαία μόνωση από ταινία της 4Μ, δηλαδή, προμήθεια και εργασία πλήρους εγκατάστασης και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 m)

N\9247. 1.5 Δίκτυο freon για σύνδεση σωληνώσεων με εξωτερικές μονάδες σύμφωνα με σχέδια 100,00

(Ολογράφως): εκατό

A.T. :80

Άρθρο: ΑΤΗ Ν18737.3.6 Σχάρα καλωδίων ύψους 10 cm πλάτους 60 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Σχάρα καλωδίων για τοποθέτηση στην οροφή ή στον τοίχο, απο γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 mm , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως με όλα τα υλικά στηρίξεως, διακλαδώσεων και διαχωρισμού ισχυρών-ασθενών όπως προβλέπεται στην μελέτη.

(1 m)

8737. 3 ύψους 10 cm

8737. 3. 6 πλάτους 60 cm

41,74

(Ολογράφως): σαράντα ένα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. :81

Άρθρο: ΑΤΗ Ν18737.5.1 Σχάρα καλωδίων ύψους 6 cm πλάτους 5 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Σχάρα καλωδίων για τοποθέτηση στην οροφή ή στον τοίχο, απο γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 mm , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως με όλα τα υλικά στηρίξεως, διακλαδώσεων και διαχωρισμού ισχυρών-ασθενών όπως προβλέπεται στην μελέτη.

(1 m)

8737. 5 ύψους 6 cm

8737. 5. 1 πλάτους 5 cm

15,14

(Ολογράφως): δέκα πέντα και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. :82

Άρθρο: ΑΤΗ Ν18737.5.2 Σχάρα καλωδίων ύψους 6 cm πλάτους 10 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Σχάρα καλωδίων για τοποθέτηση στην οροφή ή στον τοίχο, απο γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 mm , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως με όλα τα υλικά στηρίξεως, διακλαδώσεων και διαχωρισμού ισχυρών-ασθενών όπως προβλέπεται στην μελέτη.

(1 m)

8737. 5 ύψους 6 cm

8737. 5. 2 πλάτους 10 cm

18,22

(Ολογράφως): δέκα οκτώ και είκοσι δύο λεπτά

A.T. :83

Αρθρο: ATHE N18737.5.3 Σχάρα καλωδίων ύψους 6 cm πλάτους 20 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Σχάρα καλωδίων για τοποθέτηση στην οροφή ή στον τοίχο, απο γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 mm , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως με όλα τα υλικά στηρίξεως, διακλαδώσεων και διαχωρισμού ισχυρών-ασθενών όπως προβλέπεται στην μελέτη.

(1 m)

8737. 5 ύψους 6 cm

8737. 5. 3 πλάτους 20 cm

24,73

(Ολογράφως): είκοσι τέσσερα και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T. :84

Αρθρο: ATHE N18737.3.4 Σχάρα καλωδίων ύψους 6 cm πλάτους 40 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 100%

Σχάρα καλωδίων για τοποθέτηση στην οροφή ή στον τοίχο, απο γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 mm , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως με όλα τα υλικά στηρίξεως, διακλαδώσεων και διαχωρισμού ισχυρών-ασθενών όπως προβλέπεται στην μελέτη.

(1 m)

8737. 3 ύψους 6 cm

8737. 3. 4 πλάτους 40 cm

31,76

(Ολογράφως): τριάντα ένα και εβδομήντα εξί λεπτά

A.T. :85

Αρθρο: ATHE N18738.3 Πλαστικό κανάλι καλωδίων, διμερές διαστάσεων 100 X 34 mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Πλαστικό κανάλι όδευσης καλωδίων, διμερές, ενδεικτικού τύπου DLP με τις αναλογούσες καμπύλες, διαχωριστικά ισχυρών-ασθενών ρευμάτων, στηρίγματα και μικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, καθώς και τα εξαρτήματα για την τοποθέτηση διακοπών και ρευματοδοτών

(1 m)

N\8738. 3 Διαστάσεων 100 X 34 mm

33,26

(Ολογράφως): τριάντα τρία και είκοσι εξί λεπτά

A.T. :86

Αρθρο: ATHE 8774.1.6 Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 16 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επίτοπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

(1 m)

8774. 1 Μονοπολικό

0

8774. 1. 6 Διατομής 1 X 16 mm²

8,02

(Ολογράφως): οκτώ και δύο λεπτά

A.T. :87

Άρθρο : ATHE 8774.1.9

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 25 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επίτοπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

(1 m)

8774. 1 Μονοπολικό

0

8774. 1. 9 Διατομής 1 X 25 mm²

9,92

(Ολογράφως): εννέα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. :88

Άρθρο : ATHE 8774.1.10

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 70 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επίτοπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

(1 m)

8774. 1 Μονοπολικό

0

8774. 1. 10 Διατομής 1 X 70 mm²

17,85

(Ολογράφως): δέκα επτά και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. :89

Άρθρο : ATHE 8774.1.14

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 185 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επίτοπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

(1 m)

8774. 1 Μονοπολικό

0

8774. 1. 14 Διατομής 1 X 185 mm²

35,02

(Ολογράφως): τριάντα πέντε και δύο λεπτά

A.T. :90

Άρθρο: ATHE 8774.3.4

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 6 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επίτοπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

(1 m)

8774. 3 Τριπολικό

0

8774. 3. 4 Διατομής 3 X 6 mm²

9,16

(Ολογράφως): εννέα και δέκα έξι λεπτά

A.T. :91

Άρθρο: ATHE 8774.3.5

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 10 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επίτοπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

(1 m)

8774. 3 Τριπολικό

0

8774. 3. 5 Διατομής 3 X 10 mm²

11,34

(Ολογράφως): έντεκα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. :92

Άρθρο: ATHE 8774.3.6

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 16 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επίτοπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

8774. 3 Τριπολικό

0

8774.3. 4 Διατομής 3 X 16 mm²

14,69

(Ολογράφως): δέκα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. :93

Άρθρο: ΑΤΗΕ 8774.3.7

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 25 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επίτοπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

(1 m)

8774. 3 Τριπολικό

0

8774.3. 4 Διατομής 3 X 25 mm²

19,08

(Ολογράφως): δέκα εννέα και οκτώ λεπτά

A.T. :94

Άρθρο: ΑΤΗΕ 8774.4.4

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 X 70 + 35 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επίτοπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

(1 m)

8774. 4 Τριπολικό με ουδέτερο
μειωμένης διατομής

8774.4. 4 Διατομής 3 X 70 + 35 mm²

48,61

(Ολογράφως): σαράντα οκτώ και εξήντα ένα λεπτά

A.T. :95

Άρθρο: ΑΤΗΕ 8774.6.4

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επίτοπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

8774. 6 Πενταπολικό

0

8774. 6. 5 Διατομής 5 X 6 mm²

12,31

(Ολογράφως): δώδεκα και τριάντα ένα λεπτά

A.T. :96

Άρθρο: ATHE 8774.6.5

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 10 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επίτοπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

(1 m)

8774. 6 Πενταπολικό

0

8774. 6. 5 Διατομής 5 X 10 mm²

15,31

(Ολογράφως): δέκα πέντε και τριάντα ένα λεπτά

A.T. :97

Άρθρο: ATHE 8774.6.6

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 16 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επίτοπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

(1 m)

8774. 6 Πενταπολικό

0

8774. 6. 6 Διατομής 5 X 16 mm²

15,97

(Ολογράφως): δέκα πέντε και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. :98

Άρθρο: ATHE Ν18988.1.1

Παροχή φωτιστικού σημείου με NYM 3X1.5 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Παροχή φωτιστικού σημείου, που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το φωτιστικό σημείο τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής και σωλήνα και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(1 τεμ)

N\8988.1. 10 Παροχή φωτιστικού σημείου με καλώδιο τύπου με NYM 3X1.5

29,49

(Ολογράφως): είκοσι εννέα και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. :99

Άρθρο: ATHE N\8996.1.5 Παροχή ρευματοδότη με NYM ή NYU 3X2.5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Παροχή ρευματοδότη με καλώδιο τύπου NYM ή NYU 3X2.5 mm2, που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι τον ρευματοδότη τα αναλογούνται μήκη ηλεκτρικής γραμμής και σωλήνα και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(1 τεμ)

N\8996.1. 1

43,53

(Ολογράφως): σαράντα τρία και πενήντα τρία λεπτά

A.T. :100

Άρθρο: ATHE N\8996.1.6 Παροχή ρευματοδότη με NYM ή NYU 5X2.5 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Παροχή ρευματοδότη με καλώδιο τύπου NYM ή NYU 5X2.5 mm2, που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι τον ρευματοδότη τα αναλογούνται μήκη ηλεκτρικής γραμμής και σωλήνα και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(1 τεμ)

N\8996.1. 2

59,64

(Ολογράφως): πενήντα εννέα και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. :101

Άρθρο: ATHE N\8997.1.17 Παροχή μηχανήματος ή ηλεκ. συσκευής με NYU 4X2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Παροχή μηχανήματος ή ηλεκ. συσκευής με καλώδιο NYM ή NYU, που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το μηχάνημα τα αναλογούνται μήκη ηλεκτρικής γραμμής και σωλήνα και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(1 τεμ)

N\8997.1. 17 Παροχή μηχανήματος με καλώδιο NYU 4X2,5 mm2

60,64

(Ολογράφως): εξήντα και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. :102

Άρθρο : ATHE N18997.1.20 Παροχή μηχανήματος ή ηλεκ. συσκευής με NYΥ 5X6 mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Παροχή μηχανήματος ή ηλεκ. συσκευής με καλώδιο NYM ή NYΥ, που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το μηχάνημα αναλογούνται μήκη ηλεκτρικής γραμμής και σωλήνα και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(1 τεμ)

N\8997.1. 20 Παροχή μηχανήματος με καλώδιο NYΥ 5X6 mm2

96,23

(Ολογράφως): ενενήντα έξι και είκοσι τρία λεπτά

A.T. :103

Άρθρο : ATHE N18997.1.23 Παροχή μηχανήματος ή ηλεκ. συσκευής με NYM 5X16mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Παροχή μηχανήματος ή ηλεκ. συσκευής με καλώδιο NYM ή NYΥ, που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το μηχάνημα αναλογούνται μήκη ηλεκτρικής γραμμής και σωλήνα και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(1 τεμ)

N\8997.1. 23 Παροχή μηχανήματος με καλώδιο NYΥ 5X16 mm2

168,72

(Ολογράφως): εκατόν εξήντα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. :104

Άρθρο : ATHE N18997.1.18 Παροχή μηχανήματος ή ηλεκ. συσκευής με NYΥ 4X4mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Παροχή μηχανήματος ή ηλεκ. συσκευής με καλώδιο NYM ή NYΥ, που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το μηχάνημα αναλογούνται μήκη ηλεκτρικής γραμμής και σωλήνα και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(1 τεμ)

N\8997.1. 18 Παροχή μηχανήματος με καλώδιο NYΥ 4X4 mm2

65,53

(Ολογράφως): εξήντα πέντε και πενήντα τρία λεπτά

A.T. :105

Άρθρο : ATHE N18997.1.26 Παροχή μηχανήματος ή ηλεκ. συσκευής με NYM ή NYΥ 3X2,5mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Παροχή μηχανήματος ή ηλεκ. συσκευής με καλώδιο NYM ή NYΥ, που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το μηχάνημα αναλογούνται μήκη ηλεκτρικής γραμμής και σωλήνα και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.
(1 τεμ)

N\8997.1. 13 Παροχή μηχανήματος με καλώδιο NYM ή NYY 3X2,5 mm2

46,44

(Ολογράφως): **σαράντα έξι και σαράντα τέσσερα λεπτά**

A.T. :106

Άρθρο: ATHE N\8997.1.26 Παροχή μηχανήματος ή ηλεκ. συσκευής με NYY 3X4mm2

Κωδικός αναθεώρησης: HΛM 49 100%

Παροχή μηχανήματος ή ηλεκ. συσκευής με καλώδιο NYY, που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το μηχάνημα αναλογούνται μήκη ηλεκτρικής γραμμής και σωλήνα και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(1 τεμ)

N\8997.1. 13 Παροχή μηχανήματος με καλώδιο NYY 3X4 mm2

54,28

(Ολογράφως): **πενήντα τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά**

A.T. :107

Άρθρο: ATHE N\8997.1.29 Παροχή μηχανήματος ή ηλεκ. συσκευής με NYM 4X6mm2

Κωδικός αναθεώρησης: HΛM 49 100%

Παροχή μηχανήματος ή ηλεκ. συσκευής με καλώδιο NYM ή NYY, που περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το μηχάνημα αναλογούνται μήκη ηλεκτρικής γραμμής και σωλήνα και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

(1 τεμ)

N\8997.1. 6 Παροχή μηχανήματος με καλώδιο NYY 4X6 mm2

68,80

(Ολογράφως): **εξήντα οκτώ και ογδόντα λεπτά**

A.T. :108

Άρθρο: ATHE N\9509.19 Υποδομή συστήματος instabus

Κωδικός αναθεώρησης: HΛM 52 100%

Υποδομή για εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος instabus, δηλαδή υποδομή καλωδίωσης και μικροϋλικών σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή (κατ'αποκοπή)

(1 τεμ)

3000,00

(Ολογράφως): **τρεις χιλιάδες**

A.T. :109

Άρθρο: ATHE N\8737.5.4 Σχάρα καλωδίων ύψους 6 cm πλάτους 30 cm

Κωδικός αναθεώρησης: HΛM 42 100%

Σχάρα καλωδίων για τοποθέτηση στην οροφή ή στον τοίχο, απο γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 mm, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως με όλα τα υλικά στηρίζεως,

διακλαδώσεων και διαχωρισμού ισχυρών-ασθενών όπως προβλέπεται στην μελέτη.
(1 m)

8737. 5 ύψους 6 cm

8737. 5. 2 πλάτους 30 cm

28,12

(Ολογράφως): είκοσι οκτώ και δώδεκα λεπτά

A.T. :110

Αρθρο : ATHE N18766.2.2 Καλώδιο τύπου NYMHY Διπολικό Διατομής 2 X 2,5mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο τύπου NYMHY χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

N\8766. 2 διπολικό

N\8766. 2. 2 Διατομής: 2 X 2,5 mm²

5,95

(Ολογράφως): πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. :111

Αρθρο : ATHE N18768.10 Καλώδιο ήχου XP-240

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο ήχου XP-240 κατάλληλο για τοποθέτηση σε σωλήνα δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

N8768. 10 Καλώδιο ήχου XP-240

5,07

(Ολογράφως): πέντε και επτά λεπτά

A.T. :112

Αρθρο : ATHE N18776 Καλώδιο ομοαξονικό 75 Ω, τύπου Kathrein LCD95

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Καλώδιο ομοαξονικό θωρακισμένο κατάλληλο για τοποθέτηση σε σωλήνα δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

8776 Αντίστασης 75 Ω , τύπου Kathrein LCD95

2,93

(Ολογράφως): δύο και ενενήντα τρία λεπτά

A.T. :113

Αρθρο : ATHE N18777.3.1 Καλώδιο τύπου LiYCY 4 αγωγών διατομής 0,75 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Καλώδιο τύπου LiYCY, εύκαμπτο, συνεστραμμένων ζευγών με μπλεντάζ χαλκού ορατό ή εντοιχισμένο ή εναέριο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, γύψος, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά κάθε φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησεως διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως (1 m)

N8777. 3 4 αγωγών

N8777.3. 1 Διατομής 4X0,75 mm²

5,17

(Ολογράφως): πέντε και δέκα επτά λεπτά

A.T. :114

Άρθρο: ATHE N18777.3.3 Καλώδιο τύπου LiYCY 4 αγωγών διατομής 1,5 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Καλώδιο τύπου LiYCY, εύκαμπτο, συνεστραμμένων ζευγών με μπλεντάζ χαλκού ορατό ή εντοιχισμένο ή εναέριο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, γύψος, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά κάθε φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησεως διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως (1 m)

N8777. 3 4 αγωγών

N8777.3. 3 Διατομής 4X1,5 mm²

4,91

(Ολογράφως): τέσσερα και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. :115

Άρθρο: ATHE N18777.4.1 Καλώδιο τύπου LiYCY 6 αγωγών διατομής 0,75 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 100%

Καλώδιο τύπου LiYCY, εύκαμπτο, συνεστραμμένων ζευγών με μπλεντάζ χαλκού ορατό ή εντοιχισμένο ή εναέριο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, γύψος, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά κάθε φύσεως όπως και ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησεως διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως (1 m)

N8777. 4 6 αγωγών

N8777.4. 1 Διατομής 6X0,75 mm²

5,78

(Ολογράφως): πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. :116

Άρθρο: ATHE N18798.2 Καλώδιο ομοαξονικό 75 Ω, RG59U

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο ομοαξονικό θωρακισμένο κατάλληλογιά τοποθέτηση σε σωλήνα δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησεως συνδέσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία (1 m)

8798. 2 Αντίστασης 75 Ω , RG59U

2,93

(Ολογράφως): δύο και ενενήντα τρία λεπτά

A.T. :117

Άρθρο: ATHE N8799.1.1 Καλώδιο DATA - VOICE UTP κατηγορίας 6 4 ζευγών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο data-voice κατάλληλο για τοποθέτηση σε σωλήνα ή σχάρα δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως διακλαδώσεων δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

N8799.1. 1 UTP κατηγορίας 6 ,
4 ζευγών

3,62

(Ολογράφως): τρία και εξήντα δύο λεπτά

A.T. :118

Άρθρο: ATHE N/8797.1.1.2 Καλώδιο DATA - VOICE UTP κατηγορίας 5e 25 ζευγών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο data-voice κατάλληλο για τοποθέτηση σε σωλήνα ή σχάρα δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως διακλαδώσεων δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

N8797.1. 1.2 UTP κατηγορίας 5e ,
25 ζευγών

15,51

(Ολογράφως): δεκαπέντε και πενήντα ένα λεπτά

A.T. :119

Άρθρο: ATHE N/8799.5 Καλώδιο 12 οπτικών ινών multimode 50/125 μm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο 12 οπτικών ινών multimode 50/125 μm κατάλληλο για τοποθέτηση σε σωλήνα ή σχάρα δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως διακλαδώσεων δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

N8799. 5 12 οπτικών ινών multimode 50/125 μm

25,22

(Ολογράφως): είκοσι πέντε και είκοσι δύο λεπτά

A.T. :120

Άρθρο: ATHE N8796.1 Διακλαδωτήρας TAP OFF 1:2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Διακλαδωτήρας TAP OFF διανομής σήματος τηλεόρασης, πλήρης, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

N8796. 1 TAP OFF τύπου 1:2

20,52

(Ολογράφως): είκοσι και πενήντα δύο λεπτά

A.T. :121

Άρθρο: ATHE N8796.2

Διακλαδωτήρας TAP OFF 1:4

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 100%

Διακλαδωτήρας TAP OFF διανομής σήματος τηλεόρασης, πλήρης, σύμφωνα με τα σχέδια

και τις προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

N8796. 2 TAP OFF τύπου 1:4

24,44

(Ολογράφως): είκοσι τέσσερα και σαράντα τέσσερα

A.T. :122

Άρθρο: ATHE N9509.13

Υποδομή συστήματος προβολών κεντρικής αίθουσας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Υποδομή για εγκατάσταση συστήματος προβολών κεντρικής αίθουσας, δηλαδή υποδομή καλωδίωσης –σωληνώσεων και μικρουλικών σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή (κατ'αποκοπή)

(1 τεμ)

2500,00

(Ολογράφως): δύο χιλιάδες και πεντακόσια

A.T. :123

Άρθρο: ATHE N9509.14

Υποδομή συστήματος συνεδριακού-μεταφραστικού κεντρικής αίθουσας

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Υποδομή για εγκατάσταση συστήματος συνεδριακού-μεταφραστικού εξοπλισμού κεντρικής αίθουσας, δηλαδή υποδομή σωληνώσεων και μικρουλικών σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή (κατ'αποκοπή)

(1 τεμ)

2500,00

(Ολογράφως): δύο χιλιάδες και πεντακόσια

A.T. :124

Άρθρο: ATHE N9509.15

Υποδομή συστήματος audio show relay

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Υποδομή για εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος audio show relay, δηλαδή υποδομή σωληνώσεων και μικρουλικών σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή (κατ'αποκοπή)

(1 τεμ)

3500,00

(Ολογράφως): τρεις χιλιάδες και πεντακόσια

A.T. :125

Άρθρο: ATHE N9509.16

Υποδομή συστήματος cue light

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Υποδομή για εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος cue light, δηλαδή υποδομή σωληνώσεων και μικρουλικών σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή (κατ'αποκοπή)

(1 τεμ)

2500,00

(Ολογράφως): δύο χιλιάδες και πεντακόσια

A.T. :126

Άρθρο: ATHE N9509.17

Υποδομή συστήματος intercom

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Υποδομή για εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος intercom, δηλαδή υποδομή σωληνώσεων και μικρουλικών σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή (κατ'αποκοπή)

(1 τεμ)

4000,00

(Ολογράφως): τέσσερις χιλιάδες

A.T. :127

Άρθρο: ATHE N9509.18

Υποδομή συστήματος video show relay

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Υποδομή για εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος video show relay, δηλαδή υποδομή σωληνώσεων και μικρουλικών σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή (κατ'αποκοπή)

(1 τεμ)

4500,00

(Ολογράφως): τέσσερις χιλιάδες και πεντακόσια

A.T. :128

Άρθρο: ATHE N9509.20

Υποδομή Κεντρικού συστήματος ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Υποδομή Κεντρικού συστήματος ελέγχου Η/Μ εγκαταστάσεων, αποτελούμενο από καλωδιώσεις και σωληνώσεις, σύμφωνα με τα σχέδια, τις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή.

(κατ'αποκοπή)

(1 τεμ)

3.000,00

(Ολογράφως): τρεις χιλιάδες

A.T. :129

Άρθρο: ATHE 8774.3.2

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 2,5 mm²

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία

(1 m)

8774. 3 Τριπολικό

0

8774. 3. 2 Διατομής 3 X 2,5 mm²

6,20

(Ολογράφως): έξι και είκοσι λεπτά

A.T. :130

Άρθρο: ATHE N/8767.5

Καλώδιο τύπου DMX

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Καλώδιο τύπου DMX κατάλληλο για τοποθέτηση σε σωλήνα ή σχάρα δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως διακλαδώσεων δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

N/8767. 5 τύπου DMX

3,18

(Ολογράφως): τρία και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. :131

Άρθρο: ATHE N/8797.1.3.1

Καλώδιο DATA - VOICE UTP κατηγορίας 6 4 ζευγών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο data-voice κατάλληλο για τοποθέτηση σε σωλήνα ή σχάρα δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως διακλαδώσεων δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

N8797.1. 3.1 UTP κατηγορίας 6

4 ζευγών

3,83

(Ολογράφως): τρία και ογδόντα τρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

