



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ**  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22

Λάρισα 22-05-18  
Αρ. Πρωτ.: 18550

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΧΡ. ΤΣΟΛΙΑ  
ΤΗΛ.: 2413 - 500238  
FAX: 2410 -251339  
e-mail: [hm@larissa-dimos.gr](mailto:hm@larissa-dimos.gr)

**ΘΕΜΑ : Ζήτηση διευκρινίσεων που αφορούν στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο διεθνή διαγωνισμό με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με αριθμ. Διακήρυξης : 12681/29.03.2018, όπως ισχύει.**

Σε απάντηση του ερωτήματος που θέσατε για το ύψος του χαλύβδινου ιστού σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής γράφτηκε «..το κάτω άκρο του κορμού μήκους 500mm...» αντί του σωστού «..το κάτω άκρο του κορμού μήκους **800mm...**». Το συνολικό ύψος του ιστού είναι 4,80m, με ύψος πάνω από το έδαφος 4,0m και πάκτωση του ιστού μέσα στο έδαφος 0,8m.

**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

**Χρυσάνθη ΤΣΟΛΙΑ**

**Βασιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ**

**Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Αθανάσιος ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ**