


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 4ου ΕΠΑΛ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ Κ1 INVERTER ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΩΣ 20 m³/h H= 1-16 μ.Σ.Υ.



ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Κ2,Κ3,Κ4 INVERTER ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΩΣ 4,5 m³/h H= 0,5 -12 μ.Σ.Υ.