

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΤΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

α/α	Είδος	5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ	5ο ΛΥΚΕΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
	1. ΟΜΑΔΑ : ΔΙΚΤΥΑ			
1	Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών	1	1	2
2	Αυτόματος τηλεφωνητής	1	1	2
3	Ανιχνευτές καπνού & θερ. Ορίου	8	12	20
4	Κομβίο συναγερμού	7	7	14
5	Φαροσειρήνα	3	3	6
6	Φαροσειρήνα στεγανή	1	1	2
7	Ενδεικτικό LED	8	12	20
8	Πυροσβεστικά Ερμάρια	9	9	18
9	Φωτιστικά Ασφαλείας LED	51	51	102
10	Φωτιστικό Ασφαλείας διπλής όψεως	4	4	8
11	Φωτιστικά Ασφαλείας LED στεγ.	2	2	4
12	Πινακίδες Σήμανσης	10	10	20
13	Πυροσβεστήρας Ρα-6Kg	11	9	20
14	Πυροσβεστήρας Ρο-12Kg	1	1	2
15	Πυροσβεστήρας CO ₂	3	4	7
16	Καλωδιο NHXCH FE180/E30	800	800	1600
17	Πλαστικό κανάλι ή σωλήνας προστασίας	400	400	800
18	Χαλκοσωλήνας προστασίας DN18	21	21	42
19	Χαλκοσωλήνας 1/2"	12	12	24
20	Γωνιακός Διακόπτης DN 15 (1/2")	12	12	24
21	Σύστημα απεγκλωβισμού θυρών (SET)	6	6	12

--	--	--	--	--

		5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ	5ο ΛΥΚΕΙΟ	ΣΥΝΟΛΟ
α/α	Είδος			
22	Πυρ. Θύρα χ.φεγγύητη μον. 60λ	1,72	1,72	3,44
23	Πυρ. Θύρα με φεγγύητη διφ. 60λ	24,08	24,08	48,16
24	Σταθερό πυράντοχο χώρισμα Δ.Π.60λεπ.	5	5	10
25	Ελαιοχρωματισμοί επιφανειών	10	10	20
26	Ελαιοχρωματισμοί σωληνώσεων έως 1"	12	12	24

Λάρισα 29-10-2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κώστας Συντάκας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.